



А.Н. Луценко
2026г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛГ МУП "УТВиВ"
В.В. Билецкий
"16" 2026г.



**График ограничений и отключений потребителей городского поселения Лянтор от системы отопления в аварийной ситуации
в осенне - зимний период 2026-2027гг**

Наименование потребителя	Категория	Минимально допустимая температура в отапливаемых помещениях	Период отключения	Адрес	Основание
БУ "ЛГБ" (больничный комплекс)	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	ул.Салавата Юлаева 7	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ ЦРР - детский сад "Золотая рыбка", корпус №1	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №6, строение 99	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ ЦРР - детский сад "Золотая рыбка", корпус №2	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №6а, строение 98	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Ромашка", корпус №1	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №3, строение 68	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Ромашка", корпус №2	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №3, строение 67	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Журавушка", корпус №1	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	ул.Салавата Юлаева, строение 1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Журавушка", корпус №2	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №7, строение 68	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Журавушка", корпус №3	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №7, строение 69	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Город детства", корпус №1	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №5, строение № 9	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБДОУ детский сад "Город детства", корпус №2	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №4, строение 22	СНиП 41-02-2003 п. №4
МАОУ "Лянторская СОШ №7", корпус №1	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №2, строение № 67	СНиП 41-02-2003 п. №4
МАОУ "Лянторская СОШ №7", корпус №2	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №1, строение № 62	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБОУ "Лянторская СОШ №3"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №3, строение № 73	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБОУ "Лянторская СОШ №4"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №7, строение № 44	СНиП 41-02-2003 п. №4

МБОУ "Лянторская СОШ №5"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №4, строение № 26	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБОУ "Лянторская СОШ №6"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №6а, строение № 51	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБОУ ДО "Лянторская ДШИ №1"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №6, строение № 50	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБОУ ДО "Лянторская ДШИ №2"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №6, строение №8	СНиП 41-02-2003 п. №4
ЛНТ(филиал) ФГБОУ ВО "Югорский гос. университет"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	мкр-н №10, строение № 42	СНиП 41-02-2003 п. №4
Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	I	Не допускается снижение t, ниже 20°C	Отключение не допускается	ул. Магистральная, строение 18а	СНиП 41-02-2003 п. №4
МБУДО "Лянторский ЦДО"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №6, строение № 50	СНиП 41-02-2003 п. №3
МАУ СП "СШ №1" СР	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №1, строение № 13	СНиП 41-02-2003 п. №4
МАУ СП "СШОР" СР	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н Эст. дорожников строение № 54, ул. С.Юлаева, строение №2	СНиП 41-02-2003 п. №4
МАУ "РМЦ"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-он 10, строение 44	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУК "Лянторский ХЭМ"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Эст. дорожников, строение №50; мкр-н №1, строение № 15/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЦФКиС" Юность"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №6, строение №44 , 36, 2; мкр. Эст. дорожников, строение №45/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУК "ЛДК "Нефтяник"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №1, строение № 12	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЦФКиС""ГДМ "Строитель"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №6, строение № 12	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУК "ЛЦБС" (библиотека)	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Согласия д.5, ул. Салавата Юлаева, строение 13	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЛХЭУ" Администрация г.Лянтор	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №2, строение № 42, ул. С.Юлаева, строение № 13, мкр.5 дом 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "КСК" Юбилейный"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Назаргалеева, строение № 21	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "Управление учета и отчетности"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №2, строение № 45/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЛХЭУ"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Магистральная строение 8Д	СНиП 41-02-2003 п. №4

МКУ "МФЦ г. Лянтор Сургутского района"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №3, стр-ние № 70; ул. Назаргалеева стр.12	СНиП 41-02-2003 п. №4
Сургутский МОВО-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по ХМАО-Югре"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Строителей строение 1А	СНиП 41-02-2003 п. №4
Управление Росреестра по ХМАО-Югре	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н № 5, д. 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул.Парковая, строение № 20; мкр.№1 строение .35/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. С. Юлаева, строение № 13	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФБУ ХМАО-Югры " "Ветеринарный центр" Ф-л Сургутская район	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр. №4, строение №23	СНиП 41-02-2003 п. №4
КУ "Сургутский лесхоз"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Тупик Кедровый, строение.2	СНиП 41-02-2003 п. №4
БУ ХМАО-Югры "Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	5 мкр.д.3 офис 3; 1 мкр.д.35/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
БУ ХМАО-Югры Сургутский районный КЦСОН	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. С.Юлаева строение 3; ул.Эстонск.дорож. строение 40	СНиП 41-02-2003 п. №4
УФС СП по ХМАО-Югра (суд.приставы)	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	1 мкр. строение 35/1	СНиП 41-02-2003 п. №5
БУ ХМАО-Югры "Дирекц. по экспл. служебн. зданий" суд.уч. № 4,5	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул.С. Юлаева строение 13	СНиП 41-02-2003 п. №6
АО "Почта России"	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. С.Юлаева строение.15	СНиП 41-02-2003 п. №4
НГДУ «ЛН» АБК (1,2,3)	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул.Назаргалеева, строение № 28, 22; мкр №2, строение №61	СНиП 41-02-2003 п. №4
Автовокзал ПТФ «СНТС»	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н №5, строение № 1	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФОК «Олимп»	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мл.Эст.дорожников, строение № 45	СНиП 41-02-2003 п. №4
Православный храм	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул.Таежная; ул. Согласия	СНиП 41-02-2003 п. №4
Мусульманская мечеть	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	пос. Вахтовый	СНиП 41-02-2003 п. №4
Жилищный фонд, включая общежития	II	Снижение t до 12°C, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов		СНиП 41-02-2003 п. №4
Торговые предприятия, промышленные, продовольственные магазины, павильоны и рынки.	III	Снижение t до 8°C, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии		СНиП 41-02-2003 п. №4
Предприятия общественного питания, рестораны, бары, столовые.	III	Снижение t до 8°C, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии		СНиП 41-02-2003 п. №4

Предприятия бытового обслуживания, банк, парикмахерские, мастерские, гаражи.	III	Снижение t до 8°C, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии		СНиП 41-02-2003 п. №4
---	-----	---	--------------------------------	--	--------------------------

Заместитель директора
по производству -
начальник ПТО

В.Р. Габсаямов

Исполнитель:
Е.А. Зайцева