СОГЛАСОВАНО
Глава города Лянтор
_____ С.А.Махиня
"26" 12 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЛГ МУП "УТВиВ"
_____ В.В. Билецкий
"15" 03 2019г.

График ограничений и отключений потребителей от системы отопления в аварийной ситуации

(потребители городского поселения)

Наименование потребителя	Категория	Минимально допустимая температура в отапливаемых помещениях	Период отключения	Адрес	Основание
БУ "ЛГБ" (больничный комплекс)	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Ул.Салавата Юлаева,7	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ОВ «Золотая рыбка»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№6а, стр-ние 98	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ОВ «Ромашка»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№3, стр-ние 68	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ОВ «Светлячок»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№1, стр-ние 29	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ПО «Журавушка»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Ул.Салавата Юлаева, стр-ние 1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ОВ «Ромашка»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№3, стр-ние 67	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад КВ «Журавушка»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№7, стр-ние 68	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ по ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ОВ «Светлячок»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№7, стр-ние 69	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МАДОУ д/сад ЦРР «Сибирячок»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№4, стр-ние 22	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБДОУ д/сад ЦРР «Золотая рыбка»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№6а, стр-ние 99	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС"СР МБДОУ д/сад ОВ "Город детства"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№5	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ЛСОШ №7	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н Эст.дорожников, стр-ние 50	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ЛСОШ №3	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№1, стр-ние № 62	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ЛСОШ №4	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№3, стр-ние № 73	СНиП 41-02-2003 п. №4

МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ЛСОШ №5	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№7	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ЛСОШ №6	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№4, стр-ние № 26	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МАОУ ЛСОШ №7	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№6а, стр-ние № 51	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ДО «ЛДШИ №1»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№2, стр-ние № 67	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ"СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ДО «ЛДШИ №2»	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н №10. стр-ние №42	СНиП 41-02-2003 п. №4
ЛНТ(филиал) ФГБО УВПО "Югорский гос. университет"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Мкр-н№10, стр-ние № 42	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФГКУ "2 ОФПС по ХМАО-Югре"	I	Не допускается снижение t, ниже 20°С	Отключение не допускается	Ул. Магистральная 18а	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБОУ ДО «ДЮСШ» СР	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№1, стр-ние № 13	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МАОУ ДО «СДЮСШОР» СР	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н Эст.дорожников, стр-ние № 54, ул. С.Юлаева, стр-ние №2	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "СЕЗ ЭОСС" СР МБУ ДО "ЛЦДО"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№6, стр-ние № 50	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУК "ЛХЭУ" МУК "Лянторский ХЭМ"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Эст.дорожников, стр.-ние №50, мкр-н№1, стр-ние № 15/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЦФКиС" "Юность"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н №6, стр-ние №44 ,стр. 36; мкр. Эст.дорожников, стр-ние №59, стр-ние №45/1; ул.Магистральная, стр.8В; Национальный поселок, стр.30/2	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУК "ЛДК "Нефтяник"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№1, стр-ние № 12, стр-ние №28Б, мкр.№1 стр.35/1, стр.12	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУК "ЛЦБС"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр.5, д.3, ул.Салавата Юлаева, ст.13	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЛХЭУ" Администрация г.Лянтор	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№2, стр-ние № 42, ул. С.Юлаева, стр-ние № 13, мкр.4 д.4 пом.1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ КСК "Юбилейный"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Назаргалеева, стр-ние № 21, Мкр-н№6, стр-ние № 12, ул.Эстонских дорожников, стр.40;	СНиП 41-02-2003 п. №4

МКУ Сургутского района "Централизованная бухгалтерия"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№2, стр-ние № 45/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
МУ "ЛХЭУ"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул. Магистральная 8Д	СНиП 41-02-2003 п. №4
МКУ "МФЦ г. Лянтор Сургутского района"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№3, стр-ние № 70	СНиП 41-02-2003 п. №4
ИФНС по Сургутскому р-ну ХМАО-Югра (налоговая)	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н № 5, д. 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
КУ "Сургутский центр занятости населения"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н № 5, д. 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
Сургутский МОВО филиал ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Строителей стр. 1А	СНиП 41-02-2003 п. №4
Управление Росреестра по ХМАО-Югре	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н № 5, д. 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
УФМС России по ХМАО-Югре	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Парковая, стр-ние № 20	СНиП 41-02-2003 п. №4
УФС СП по ХМАО-Югре	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр.№1 стр.35/1	СНиП 41-02-2003 п. №4
БУ ХМАО-Югры "Дирекция по эксплуатации служебных зданий"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. С.Юлаева, стр-ние № 13	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФБУ ХМАО-Югры "Вет. Центр" Ф-л СР вет. центра	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул.Набережная, 24	СНиП 41-02-2003 п. №4
КУ "Сургутский лесхоз"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. Тупик Кедровый, стр.2	СНиП 41-02-2003 п. №4
ГУ УПФ РФ в г. Сургуте ХМАО-Югры (пенсионный фонд)	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н № 5, д. 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г.Когалыме"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	мкр-н № 5, д. 3	СНиП 41-02-2003 п. №4
КЦСОН «Содействие» Филиал№3 по городу Лянтор	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н№1, стр-ние № 28а	СНиП 41-02-2003 п. №4
БУ ХМАО-Югры КЦСОН "Содействие" ОКСОН "Рябинушка"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н №1, стр.28Б	СНиП 41-02-2003 п. №4
БУ ХМАО-Югры "Центр соц.помощи семье и детям "Апрель"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. С.Юлаева стр.3; мкр-н № 5, д. 3 офис3	СНиП 41-02-2003 п. №4
Жилищный фонд, включая общежития	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	-	СНиП 41-02-2003 п. №4

ФГУП "Почта России"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	ул. С.Юлаева стр.15	СНиП 41-02-2003 п. №4
НГДУ «ЛН» АБК (1,2,3)	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Назаргалеева, стр-ние № 28, 22; мкр №2, стр-ние №61	СНиП 41-02-2003 п. №4
Автовокзал ПТФ «СНТС»	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Мкр-н №5, стр-ние № 1	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФОК «Олимп»	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Эст.дорожников, стр-ние № 45	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Парковая, стр-ние № 20	СНиП 41-02-2003 п. №4
ФГКУ "2 ОФПС по ХМАО-Югре"	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Магистральная, 18а	СНиП 41-02-2003 п. №4
Православный храм	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	Ул.Таежная	СНиП 41-02-2003 п. №4
Мусульманская мечеть	I I	Снижение t до 12°С, на период ликвидации аварии	Не более 54 часов	пос. Вахтовый	СНиП 41-02-2003 п. №4
Торговые предприятия, промышленные, продовольственные магазины, павильоны и рынки.	I I I	Снижение t до 8°С, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии		СНиП 41-02-2003 п. №4
Предприятия общественного питания, рестораны, бары, столовые.	I I I	Снижение t до 8°С, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии		СНиП 41-02-2003 п. №4
Предприятия бытового обслуживания, банк, парикмахерские, мастерские, гаражи.	I I I	Снижение t до 8°С, на период ликвидации аварии	Период ликвидации аварии		СНиП 41-02-2003 п. №4

Главный инженер В.Г.Агафонов

Исполнитель:
С.В. Войтюк